



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Калининградской области  
Прокуратура  
Правдинского района

пл. 50-летия Победы, 1, г. Правдинск,  
Калининградская область, 238400  
тел.: 8 (40157) 2-11-62, тел. факс: 8 (40157) 2-17-83

31.01.2023

№ \_\_\_\_\_



323643 398310

Директору ГБСУ социального  
обслуживания Калининградской области  
«Детский дом-интернат «Маленькая  
страна»

Марейчевой С.М.

ул. Центральная, д. 63,  
пос. Крылово, Правдинский р-н,  
Калининградская область, 238414

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности, о санитарно-  
эпидемиологическом благополучии  
населения, об образовании, о  
социальной защите инвалидов

Прокуратурой Правдинского района на основании поручения прокуратуры области и пункта 3 плана работы прокуратуры Правдинского района на 1 полугодие 2023 года проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об образовании, о социальной защите инвалидов в ГБСУ социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат «Маленькая страна», расположенном по адресу: Правдинский район, пос. Крылово, ул. Центральная, д. 63.

Согласно статье 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях. Условия пребывания инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей.

Установлено, что в нарушение требований вышеуказанной статьи, статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пунктов:

- п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в холодильнике для суточных проб хранились пробы в стеклянных банках, некоторые из которых были плотно не закрыты;

БП № 029037

Прокуратура Правдинского района  
Калининградской области  
№ 21-05-2023/Прдп24-23-20270016

- п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в моечных столовой посуды и кухонной, отсутствует механическая вытяжная вентиляция.

- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) в корпусе для девочек на втором этаже в жилых комнатах имеются на полу нарушение целостности линолеума;

- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалете группы № 11 на стене имеется поражение грибком.

Согласно преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно абз. 4, 5 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности установлено, что, в нарушение статьи 54, части 6 статьи 83; статьи 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) в подвальном этаже зданий корпусов 1, 2 не все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

В нарушение статьи 58, статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ несущие конструкции лестничных маршей выполнены из материалов с неподтвержденным пределом огнестойкости.

В нарушение статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от общей лестничной клетки и не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го класса.

В нарушение пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.09.2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима в РФ) на лестничной клетке второго этажа на пути эвакуации в корпусе 1 размещена мебель.

В нарушение пункта 78 Правил противопожарного режима в РФ в течение отопительного сезона на объекте защиты не обеспечена очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей.

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относятся к

компетенции образовательной организации. Учебные планы ГБСУ социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат «Маленькая страна» по дополнительным общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью утверждены 30.08.2022 на 2022-2023 учебный год.

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований законодательства и пункта 2.3 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденных Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 журнал учета пройденных занятий учащимися в сенсорной комнате не заполнен за декабрь 2022 года, что ставит вопрос об отсутствии контроля за количеством часов, фактически отработанных детьми по указанной программе.

Таким образом, со стороны администрации ГБСУ социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат «Маленькая страна» допускаются нарушения указанных требований законодательства, которые создают угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних, находящихся в учреждении.

Причинами нарушений вышеуказанных требований законодательства является недобросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей со стороны должностных лиц ГБСУ социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат «Маленькая страна».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении указанного законодательства.
3. Настоящее представление рассмотреть с участием прокурора, о времени и месте назначения уведомить прокурора Правдинского района не менее, чем за 5 суток.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Правдинского района в течение месяца с момента получения представления, с приложением приказа о наказании.

Прокурор района  
старший советник юстиции



Д.О. Студеникин