

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
министерство социальной политики
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания Калининградской области
«Детский дом-интернат «Маленькая страна»

Правдинский район, поселок Крылово,
тел/факс 8-401-57-727-58, 8-401-57-727-19
E-mail - krdetdom@mail.ru ИНН 3923000439

10.02.2023 года №01
№ 21-05-2023/Прдп-24-23-20270016
от 31.01.2023 г.

Прокурору Правдинского района
старшему советнику юстиции
Д.О.Студеникину

Ответ об устранении нарушений

Администрация детского дома-интерната «Маленькая страна» извещает о том, что нарушения, выявленные в ходе проверки проведенной с 13.01.2023 по 31.01.2023 года, соблюдения законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об образовании, о социальной защите инвалидов в ГБСУСО КО «Детский дом-интернат «Маленькая страна», а именно:

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры
1.	В холодильнике для суточных проб хранились пробы в стеклянных банках, некоторые из которых были плотно не закрыты	Проведена замена стеклянной тары для проб. Нарушение устранено.
2.	В моечной столовой посуды и кухонной, отсутствует механическая вытяжная вентиляция	Ведется работа по поиску организации, которая полномочна в разработке проектно-сметной документации вытяжной вентиляции.
3.	В туалете группы №11 на стене имеется поражение грибком.	Нарушение устранено. Проведена обработка стены с применением дезинфицирующего средства.
4.	Нарушение целостности линолеума в жилой комнате	Проведена замена линолеума в жилой комнате. Нарушение устранено.
5.	Журнал учета пройденных занятий учащимися в сенсорной комнате не заполнен за декабрь 2022 года.	Журнал заполнен, усилен контроль за ведением документации. Нарушение устранено.
6.	В нарушении статьи 54, части 6 статьи 83; статьи 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В подвальном этаже зданий корпусов 1,2 не все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Нарушение устранено. Все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Копия акта проведения контрольного опробования, испытания и проверке

		работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты от 24 января 2023 года, прилагается.
7.	В нарушении статьи 58, статьи 87 Федерального закона №123-ФЗ несущие конструкции лестничных маршей выполнены из материала с неподтвержденным пределом огнестойкости	Сметная документация проверена в ГАУ КО «ЦПЭ И ЦС». Подана заявка на предоставление субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Приказ №71 от 27.01.2023 г. «О предоставлении в 2023 году субсидий из областного бюджета государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству социальной политики КО. После подписания соглашения будет проведена процедура «Заключение контракта на выполнение работ». Копии заявки и приказа прилагаются.
8.	В нарушении статьи 89 Федерального закона №123-ФЗ эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от общей лестничной клетки и не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го класса.	Сметная документация проверена в ГАУ КО «ЦПЭ И ЦС». Подана заявка на предоставление субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Приказ №71 от 27.01.2023 г. «О предоставлении в 2023 году субсидий из областного бюджета государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству социальной политики КО. После подписания соглашения будет проведена процедура «Заключение контракта на выполнение работ». Копии заявки и приказа прилагаются.
9.	В нарушении пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.09.2020 г. № 1479 на лестничной клетке второго этажа на пути эвакуации в корпусе 1 размещена мебель.	Нарушение устранено. Фотофиксация прилагается.

10.	В нарушении пункта 78 Правил противопожарного режима в РФ, в течении отопительного сезона на объекте защиты не обеспечена очистка дымоходов и печей(отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей.	Нарушение устранено Копия плана очистки дымоходов и печей на 2023 год, копии актов о периодической очистке от сажи и проверке дымоходов, копия журнала учета работ по очистке дымоходов прилагаются.
-----	--	---

Лица, допустившие нарушения действующего законодательства: специалист по охране труда Усольцев О.Н., ответственный за противопожарную безопасность учреждения, начальник хозяйственного отдела Лакман А.Р., педагог-психолог Петерс И.А. привлечены к дисциплинарной ответственности (копии приказов прилагаются).

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Мартынова Александра Игоревича.

Директор д/дома-интерната *Марейчева* С.М. Марейчева

