



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Калининградской области  
Прокуратура  
Правдинского района

пл. 50-летия Победы, 1, г. Правдинск,  
Калининградская область, 238400  
тел.: 8 (40157) 2-11-62, тел./факс: 8 (40157) 2-11-63



Директору ГБУСО КО «Детский дом-  
интернат для умственно отсталых детей  
«Маленькая страна»

Марейчевой С.М.

ул. Центральная, 63, п. Крылово,  
Правдинский район, 238414

28 .01.2022 № 07-08-2022

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
требований законодательства  
о пожарной безопасности

Прокуратурой Правдинского района Калининградской области проведена проверка исполнения ГБУСО КО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна» требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с пп. 2, 6 ст. 28, пп. 1, 8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ст. 37 Федерального закона от 29.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители образовательных учреждений осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 14.09.2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

Так, при проведении проверки в ГБУСО КО «Детский дом интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна» в здании по адресу: Правдинский район, п. Крылово, ул. Центральная, 63 установлены следующие нарушения:

- огнетушители, расположенные в здании административного корпуса, не имеют специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, чем нарушен п. 409 Правил противопожарного режима;

- под маршем лестничной клетки административного корпуса хранятся горючие материалы, чем нарушен п. 16 «к» Правил противопожарного режима;

БП № 026603

Прокуратура Правдинского района  
Калининградской области  
№ 7-08-2022/Прдп24-22-20270016

- на противопожарном люке, отделяющем лестничную клетку и чердачное помещение, отсутствует информация о месте хранения ключей, чем нарушен п. 18 Правил противопожарного режима в РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) закреплено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Вышеуказанный факт свидетельствует о том, что должностными лицами ГБУСО КО «Детский дом интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна» приняты не все меры, направленные на соблюдение требований федерального законодательства, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности учреждения и влечет нарушение прав на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и иных пребывающих в учреждении граждан.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном исполнении должностными лицами учреждения своих обязанностей, отсутствии контроля и необходимой организации работы в данной сфере со стороны руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих им, недопущению подобных нарушений впредь.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о наличии оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований законодательства.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу письменно сообщить в прокуратуру района в месячный срок со дня поступления представления.

И.о. прокурора района  
советник юстиции



Т.А. Майорова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное стационарное учреждение  
социального обслуживания Калининградской области  
«Детский дом-интернат для умственно отсталых детей  
«Маленькая страна»

Калининградская область, Правдинский район, поселок Крылово, ул. Центральная, дом 63  
тел/факс 8-401-57-727-58, 8-401-57-727-19  
email: [krdetdom@mail.ru](mailto:krdetdom@mail.ru)

Прокуратура Правдинского района

08 февраля 2022 года №  
на № 07-08-2022 от  
28.01.2022

Информация на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ по устранению нарушений требований  
пожарной безопасности по проверке от 28.01.2021 года

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1	Огнетушители, расположенные в здании административного корпуса, не имеют специальных подставок из негорючих материалов, исключаящих падение или опрокидывание.	Нарушение устранено. Приобретены специальные подставки. Подтверждающий документ и фотофиксация прилагается.
2	Под маршем лестничной клетки административного корпуса хранятся горючие материалы.	Нарушение устранено. Фотофиксация прилагается.
3	На противопожарном люке, отделяющем лестничную клетку и чердачное помещение, отсутствует информация о месте хранения ключей	Нарушение устранено. Фотофиксация прилагается.

Директор детского дома

С.М. Марейчева