

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания Калининградской области
«Детский дом-интернат «Маленькая страна»

Калининградская область, Правдинский район, поселок Крылово, ул. Центральная, дом 63
тел/факс 8-401-57-727-58, 8-401-57-727-19
email: krdetdom@mail.ru

23 июня 2023 года

ОНД и ПР по Гвардейскому,
и Черняховскому городским округам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по
Калининградской области

Информация по устранению нарушений требований пожарной безопасности по
представлению ОНД и ПР по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому
городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Калининградской области № 526/2023 от 23 июня 2023 г., № 527/2023 от 23 июня
2023 г., № 528/2023 от 23 июня 2023 г..

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
Ул. Центральная д. 63 корпус №1		
1.	<p>1. При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки I-л.к (в соответствии с планом 1-го этажа) непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,88 м., что не соответствует положению п. 5.1.4; п. 9.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «противопожарной защиты»(далее Федерального закона № 123-ФЗ);</p> <p>2. При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки II-л.к (в соответствии с планом 1-го этажа) непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,88 м., что не соответствует положению п. 5.1.4; п. 9.3.3 СП</p>	<p>1. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки I-л.к. (в соответствии с планом 1-го этажа)непосредственно наружу, расширена и составляет 1,2 метра, что соответствует п.5.1.4; п. 9,3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194. Фото№1 прилагается.</p> <p>2. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки II-л.к. (в соответствии с планом 1-го этажа)непосредственно наружу, расширена и составляет 1,2 метра, что</p>

	<p>1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ</p> <p>3. При числе эвакуирующихся из помещений с числом более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 19 в помещение 18 (в соответствии с планом 2-го этажа) составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,90 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p> <p>4. При числе эвакуирующихся из помещений с числом более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 18 в помещение 16(коридор ведущий на лестничную клетку IV-л.к, в соответствии с планом 2-го этажа) составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,80 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p>	<p>соответствует п.5.1.4; п. 9,3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194. Фото прилагается.</p> <p>3. Количество детей на основании государственного задания снизилось со 103 до 97 человек. Количество детей проживающих в группах № 10; № 11, на 2-ом этаже корпуса № 1 приведено в соответствие с нормативом (Приказ Минтруда Российской Федерации № 940 н от 24.11.2014 г.) по 6 человек в группе, что соответствует числу менее 15 человек эвакуирующихся из помещения 19 в помещение 18 (в соответствии с планом 2-го этажа). Ширина эвакуационного выхода составляет 0,9 метра что соответствует п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194.</p> <p>4. Количество детей на основании государственного задания снизилось со 103 до 97 человек. Количество детей проживающих в группах № 10; № 11, на 2-ом этаже корпуса № 1 приведено в соответствие с нормативом (Приказ Минтруда Российской Федерации № 940 н от 24.11.2014 г.) по 6 человек в группе, что соответствует числу менее 15 человек эвакуирующихся из помещения 18 в</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 16 на IV-л.к. (в соответствии с планом 1-го этажа) составляет менее 1,2 метра, а именно: 1,04 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p> <p>6. При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 22 на III-л.к. (в соответствии с планом 1-го этажа) составляет менее 1,2 метра, а именно: 1,04 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p>	<p>помещение 16(коридор ведущий на лестничную клетку IV-л.к.) (в соответствии с планом 2-го этажа). Ширина эвакуационного выхода составляет 0,8 метра что соответствует п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194.</p> <p>5. Количество детей на основании государственного задания снизилось со 103 до 97 человек. Количество детей проживающих в группах № 10; № 11, на 2-ом этаже корпуса № 1 приведено в соответствие с нормативом (Приказ Минтруда Российской Федерации № 940 н от 24.11.2014 г.) по 6 человек в группе, что соответствует числу менее 15 человек эвакуирующихся из помещения 16 на IV-л.к. (в соответствии с планом 2-го этажа). Ширина эвакуационного выхода составляет 1,04 метра что соответствует п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194.</p> <p>6. Количество детей на основании государственного задания снизилось со 103 до 97 человек. Количество детей проживающих в группах № 10; № 11, на 2-ом этаже корпуса № 1 приведено в соответствие с нормативом (Приказ Минтруда Российской Федерации № 940 н от</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>7. Несущие конструкции лестничных маршей выполнены из материалов с неподтвержденным пределом огнестойкости, который должен быть не менее R60, ст. 87; ст. 58 п.2 таб.21 Федерального закона № 123-ФЗ;</p> <p>8. Эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от общей лестничной клетки и не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, что не соответствует положению п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p>	<p>24.11.2014 г.) по 6 человек в группе, что соответствует числу менее 15 человек эвакуирующихся из помещения 22 на III-л.к. (в соответствии с планом 2-го этажа). Ширина эвакуационного выхода составляет 1,04 метра что соответствует п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194.</p> <p>7. Заключен контракт № 20 от 04 мая 2023 г. с ООО «ДИМ СТРОЙ» на реконструкцию лестничных маршей в лестничных клетках здания, устройство двух обособленных эвакуационных выходов из подвала здания. Ведутся строительные работы. Работы будут завершены до 31.июля 2023 года. Фото №2, №3, Контракт №20 прилагаются.</p> <p>8. Заключен контракт № 20 от 04 мая 2023 г. с ООО «ДИМ СТРОЙ» на реконструкцию лестничных маршей в лестничных клетках здания, устройство двух обособленных эвакуационных выходов из подвала здания. Ведутся строительные работы. Работы должны быть завершены до 31.июля 2023 года. Фото №2, №3, Контракт №20 прилагаются.</p>
<p>Ул. Центральная д. 63 корпус №2</p>		
<p>2.</p>	<p>1. При нахождении в помещении людей, относящихся к группе М4, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 17 на лестничную клетку II-</p>	<p>1. Помещение №17 (в соответствии с планом 1-го этажа) переоборудовано из спального помещения в</p>

	<p>л.к (в соответствии с планом 1-го этажа) составляет менее 0,9 метра, а именно: 0,70 м., что не соответствует положению п. 9.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p> <p>2. При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки III-л.к (в соответствии с планом 1-го этажа) непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,80 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p> <p>При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 19 (в соответствии с планом 1-го этажа) непосредственно наружу составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,80 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p>	<p>бытовую комнату для сотрудников. Ширина дверного проема 0,70 м соответствует сп1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194. Фото №4 №5, №6 прилагаются.</p> <p>2.Ширина эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки III-л.к.(в соответствии с планом 1-го этажа) непосредственно наружу с установлением доводчика на вторую половину составляет 1,2 метра что соответствует п.5.1.4 сп1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194. Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения № 19 (в соответствии с планом 1-го этажа) непосредственно наружу с установлением доводчика на вторую половину составляет 1,2 метра что соответствует п.5.1.4 сп1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194. Фото №7, №8, №9, Договор поставки №34 прилагаются.</p>
<p>Ул. Центральная д. 43 корпус №3</p>		
<p>3.</p>	<p>1. Ограждения с поручнями лестницы ведущей со второго этажа при наличии просвета между маршем лестницы 0,3 м., а именно 0,45 м., высота ограждений менее 1,2 м., а именно: 0,78 м., что не соответствует положению п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ</p>	<p>1.Нарушение устранено. Высота ограждения с поручнями лестницы ведущей со второго этажа увеличена до 1м 23см что соответствует положению п.4.3.5сп1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от19.03.2020 № 194. Фото №10, №11,</p>

	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «противопожарной защиты» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ);</p> <p>2. При числе эвакуирующихся из здания, более 15 человек, ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения 9 на веранду (в соответствии с планом 2-го этажа) и далее на лестнице 3-го типа составляет менее 1,2 метра, а именно: 0,70 м., что не соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194), чем нарушена ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ;</p>	<p>прилагаются.</p> <p>2. Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения № 9 на веранду и далее на лестницу 3-го типа расширена и составляет 1 м 20 см что соответствует положению п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194. Фото №12, Договор №7029 купли-продажи товара прилагаются.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор детского дома  С.М. Марейчева