

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ«10» марта 2022 г.  
учётный № проверки 39220061000200889972



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области  
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35А; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,  
тел.факс 8(40141) 3-22-79, e-mail: bond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 209 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального  
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат «Маленькая страна»,  
ИНН 3923000439

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 10.03.2022 № 209,  
учётный № проверки 39220061000200889972

в период с « 21 » марта 2022 г. по « 25 » марта 2022 г.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Гвардейскому, Правдинскому и  
Черняховскому городским округам майором внутренней службы Виндиревским  
Максимом Петровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в отношении Государственного бюджетного стаци-  
онарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Детский



дом-интернат «Маленькая страна», ИНН 3923000439, по адресу: 238414, Калининградская область, Правдинский район, п. Крылово, ул. Центральная, д. 63, здание корпуса 1  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Несущие конструкции лестничных маршей выполнены из материалов с неподтвержденным пределом огнестойкости, который должен быть не менее R60; Фактическая степень огнестойкости здания корпуса №1 5-я (лестница между первым и вторым этажом деревянная) не соответствует нормативной 2-ой степени огнестойкости в соответствии с п. 6.53СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения(не представлены соответствующие подтверждающие документы)	ст. 87; ст. 58 п.2 таб.21 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;	20.03.2023г.	
2.	Эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от общей лестничной клетки и не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа в соответствии с п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	20.03.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Маркина С.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Маркина  
(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области майор внутренней службы Виндиревский М.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.